

ООО "АПК"

456091, г. Челябинск, ул. Труда, 62
ИНН 7422046510

Паспорт качества

№ 115 от 27.12.2011 г.

ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД

ФРАКЦИИ 5-20

Ж/Д НАКЛАДНАЯ №

Дата отгрузки:

КОЛИЧЕСТВО:

Потребитель и его адрес:

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ТРЕБОВАНИЕ	ФАКТИЧЕСКИЕ
		ГОСТ 8267-93	
1	ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ: ПОЛНЫЙ ОСТАТОК		
	НА СИТАХ ПО МАССЕ: %, d	от 90% до 100%	98%
	0,5 (d+D)	от 30% до 80%	75,70%
	D	до 10%	6,40%
2	Удельная эффект. активность Бк/кг	до 0,5%	0,00%
		до 370	не более 370
3	ГРУППА ПО ФОРМЕ ЗЕРЕН: ОБЫЧНАЯ		
	ЛЕЩАДНОСТЬ	от 35% до 50%	38,00%
4	СОДЕРЖАНИЕ ПЫЛЕВИДНЫХ ЧАСТИЦ		
	ПО МАССЕ НЕ БОЛЕЕ %:	до 1%	1,10%
5	В Т.Ч. ГЛИНЫ В КОМКАХ:	0,25%	0,24
	СОДЕРЖАНИЕ ЗЕРЕН СЛАБЫХ ПОРОД		
6	МАРКА ПО ПРОЧНОСТИ	НЕ БОЛЕЕ:	
		5%	4,60%
7	МАРКА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ	1200	1400
8	Содержание вредных компонентов и примесей	F-300	400
9	Истераемость, потеря массы, в% по массе		не содержит
10	НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ (кг/м ³)	до 25%	9,1
			1376

МАСТЕР ПОГРУЗКИ _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТК:

Щебень 5-20 согласно протокола испытаний
Протокол №23-50/9С/69-15 от 18 января 2011 г.
соответствует требованиям ГОСТ 8267-93
Щебень допускается к применению во всех
видах строительства без ограничения.

ЗАМЕЧАНИЯ _____

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ _____



(подпись)

(расшифровка подписи)