

ООО "АПК"

456091, г. Челябинск, ул. Труда, 62  
ИНН 7422046510

Паспорт качества

№ 162 от 01.12.2011г.

ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД

ФРАКЦИИ 20-40мм

Ж/Д НАКЛАДНАЯ №

ДАТА ОТГРУЗКИ

КОЛИЧЕСТВО

Грузополучатель и его адрес:

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п.	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ТРЕБОВАНИЕ	ФАКТИЧЕСКИЕ
		ГОСТ 8267-93	
1	ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ: ПОЛНЫЙ ОСТАТОК		
	НА СИТАХ ПО МАССЕ; %, d	от 90% до 100%	94%
	0,5 (d+D)	от 30% до 80%	42,60%
	D	до 10%	4,00%
2	УДЕЛЬНАЯ эффект. активность радионуклидов	до 0,5%	0
	ГРУППА ПО ФОРМЕ ЗЕРЕН	370	не более 370Бк/кг.
3	ОБЫЧНАЯ		обычная
	ЛЕЩАДНОСТЬ	до 25%	15,70%
4	СОДЕРЖАНИЕ ПЫЛЕВИДНЫХ ЧАСТИЦ		
	ПО МАССЕ НЕ БОЛЕЕ %	до 1%	0,70%
5	В Т.Ч. ГЛИНЫ В КОМКАХ:	0,25%	0
	СОДЕРЖАНИЕ ЗЕРЕН СЛАБЫХ ПОРОД %		
6	НЕ БОЛЕЕ:	5%	0,00%
	МАРКА ПО ПРОЧНОСТИ	1200	1400
7	МАРКА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ	F-300	400
8	НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ КГ/МЗ		1,428
9	Истираемость, потеря массы, в % по массе	до 25% марки И1	8,5 (И1)

МАСТЕР ПОГРУЗКИ:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТК:

Щебень 20-40 согласно протокола испытаний  
Протокол №23-50/9с/69-15 от 18 января 2011г.  
соответствует требованиям ГОСТ 8267-93  
Щебень допускается к применению во всех  
видах строительства без ограничения

ЗАМЕЧАНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ

